Результаты замеров электрических параметров, режимов работы оборудования, объектов электросетевого хозяйства ООО"ЭТС"

(замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения)

г.Красноярск 30.06.2017г.

Объект	Параметры	Время суток, час (время московское)																								итого
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	за
РТП-223	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
фидер -4	1 (ток фидеров А)		0	17	17	18	18	17	18	22	27	31	36	37	37	36	36	36	37	36	33	31	29	27	23	19	
	показ.счетч А	136.84	136.84	136.86	136.89	136.91	136.94	136.96	136.99	137.02	137.06	137.10	137.15	137.21	137.26	137.31	.137.36	137.42	137.47	137.52	137.57	137.61	137.65	137.69	137.73	137.75	
	показ.счетч Р	39.007	39.026	39.045	39.064	39.083	39.102	39.121	39.140	39.159	39.178	39.198	39.217	39.236	39.255	39.274	39.29	39.312	39.331	39.350	39.369	39.388	39.407	39.427	39.446	39.45	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.177	0.172	0.182	0.183	0.178	0.185	0.228	0.276	0.321	0.372	0.389	0.386	0.375	0.374	0.374	0.380	0.369	0.342	0.320	0.303	0.279	0.234	0.193	6.592
	Q (реактивная мощность МВар)		0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.000	3.157
Фидер -13	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		0	15	15	14	13	14	23	29	34	44	54	55	55	52	52	52	51	46	41	38	34	24	16	13	
	показ.счетч А	558.94	558.94	558.98	559,03	559.07	559.11	559.15	559.21	559.30	559.39	559.52	559.68	559.84	559.99	560.14	560.30	560.45	560.59	560.73	560.84	560.95	561.05	561.12	561.17	561.20	
	показ.счетч Р	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.499	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.50	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.159	0.156	0.143	0.139	0.144	0.238	0.302	0.355	0.454	0.564	0.567	0.569	0.545	0.543	0.540	0.534	0.478	0.421	0.391	0.348	0.254	0.169	0.137	8.150
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.346	0.346	0.346	0.691	0.320	0.360	0.360	0.396	0.288	0.360	0.331	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	4.177
Фидер-10	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
резерв	1 (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	показ.счетч А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	показ.счетч Р	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Фидер-6	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		0	3	3	3	3	3	4	6	9	11	11	12	11	12	12	13	13	11	9	6	5	4	4	4	
	показ.счетч А	61.70	61.70	61.70	61.71	61.71	61.72	61.72	61.73	61.74	61.75	61.77	61.78	61.80	61.82	61.83	61.85	61.87	61.89	61.90	61.92	61.92	61.93	61.94	61.94	61.95	
	показ.счетч Р	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.045	0.058	0.094	0.115	0.114	0.124	0.117	0.127	0.127	0.131	0.130	0.117	0.089	0.063	0.050	0.045	0.042	0.038	1.786
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.523
Фидер-14	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		1	1	1	1	1	1	2	3	7	8	8	8	9	9	8	9	7	5	3	1	0	0	0	0	
	показ.счетч А	656.77	656.77	656.78	656.78	656.78	656.78	656.78	656.79	656.80	656.81	656.83	656.85	656.86	656.88	656.90	656.92	656.94	656.95	656.97	656.97	656.98	656.98	656.98	656.98	656.98	
	показ.счетч Р	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	485.24	
	Р(активная мощность МВт)		0.024	0.016	0.016	0.016	0.024	0.016	0.032	0.056	0.120	0.144	0.144	0.144	0.152	0.152	0.144	0.152	0.120	0.088	0.056	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	1.640
	О, (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.046	0.032	0.048	0.032	0.055	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.505
ТП-75С	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Фидер-7	1 (ток фидеров А)		0	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	7	7	8	7	7	7	8	7	6	6	6	4	3	
	показ.счетч А	2508.50	2508.50	2508.50	2508.51	2508.51	2508.51	2508.51	2508.51	2508.52	2508.52	2508.52	2508.53	2508.54	2508.55	2508.55	2508.56	2508.57	2508.58	2508.59	2508.60	2508.60	2508.61	2508.62	2508.62	2508.62	
	показ.счетч Р	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	1895.46	
	Р{ активная мощность МВт)		0.000	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.038	0.067	0.077	0.077	0.086	0.077	0.077	0.077	0.086	0.077	0.067	0.067	0.058	0.038	0.029	1.152
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.440
Фидер -8	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		0	6	7	7	6	9	10	16	17	20	20	21	20	28	21	25	16	15	13	13	12	8	8	12	
	показ.счетч А	315.42	315.42	315.42	315.43	315.43	315.44	315.45	315.46	315.47	315.48	315.50	315.52	315.54	315.55	315.58	315.60	315.62	315.63	315.64	315.66	315.67	315.68	315.68	315.69	315.70	
	показ.счетч Р	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	65.40	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.000	0.060	0.072	0.072	0.060	0.096	0.108	0.168	0.180	0.204	0.204	0.216	0.204	0.288	0.216	0.264	0.168	0.156	0.132	0.132	0.120	0.084	0.084	0.120	3.408
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.134	0.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.632
ТП-76С Ф-4	U (Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		2	4	5	4	4	5	15	24	28	28	28	28	28	29	26	21	18	10	10	9	8	6	6	8	
	показ.счетч А	2490.39	2490.40	2490.42	2490.44	2490.46	2490.48	2490.50	2490.56	2490.67	2490.79	2490.91	2491.03	2491.15	2491.27	2491.40	2491.51	2491.60	2491.67	2491.72	2491.76	2491.80	2491.84	2491.86	2491.89	2491.92	
	показ.счетч Р	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	1563.68	0.00	
	Р(активная мощность МВт)		0.028	0.076	0.092	0.072	0.072	0.084	0.256	0.416	0.484	0.488	0.476	0.484	0.484	0.500	0.448	0.356	0.312	0.172	0.176	0.160	0.140	0.104	0.096	0.136	6.112
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.520
Фидер-3	U { Напряжене кВ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1 (ток фидеров А)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	показ.счетч А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	показ.счетч Р	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Р{ активная мощность МВт)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Q (реактивная мощность МВар)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Итого по СП акт. МВт			0.052	0.539	0.558	0.536	0.528	0.570	0.883	1.247	1.528	1.765	1.942	2.000	1.989	2.073	1.928	1.894	1.722	1.466	1.292	1.158	1.028	0.824	0.664	0.653	28.840
Итого по СП реакт. МВАр			0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.824	1.170	1.170	1.515	1.145	1.184	1.184	1.224	1.102	1.191	0.845	0.694	0.331	0.138	0.138	0.138	0.138	0.001	14.953